



**RÄDDNINGSTJÄNSTEN
SYDOST**

RÅD OCH ANVISNINGAR

Fastställt datum
2015-01-22

Reviderad datum
2023-05-23

Dokumentägare
Mattias Andersson

PLACERING AV CONTAINRAR

Dessa råd och anvisningar har som syfte att sammanställa och underlätta tolkning av lagstiftning och regelverk, samt även förtydliga Räddningstjänsten Sydosts syn på specifika områden. Lagstiftning är alltid styrande och åsidosätts inte av dessa råd och anvisningar.



Placering av containrar

Containrar avsedda för avfallsförvaring är ofta utsatta för anlagda bränder inom Räddningstjänsten Sydosts geografiska område. Dessa är ofta placerade nära byggnader och risken är därför stor för brandspridning till byggnaderna. Det är viktigt att man vid utplacering tar hänsyn till såväl brandsäkerheten samt räddningstjänstens framkomlighet.

Allmänt

Det finns idag både öppna och täckta containrar. Säkerhetsåtgärderna skiljer sig åt beroende på vilken typ det är och om de är försedda med lås eller inte. Med öppen container avses containrar som helt saknar lock eller har lock utförda i brännbart material. Med täckt container avses containrar som är utförda helt i obrännbart material samt är försedda med lås eller annan anordning som förhindrar tillträde för obehöriga. Om de har lock som inte är försedda med lås eller dylikt anses de vara öppna.

Placering

Containrar ska oavsett typ placeras på sådant sätt att räddningstjänstens framkomlighet inte begränsas vid en räddningsinsats. Placering på så kallade räddningsvägar får ej ske. Observera att försäkringsbolag kan ha kompletterande krav avseende placeringen.

Öppen container

Öppen container får ej ställas närmare byggnad än sex meter. Samma avstånd gäller mot utskjutande tak (exempelvis tak över lastbryggor).

Täckt container

För täckta containrar finns ej några krav på avstånd.

Tillfällig placering dagtid

Öppna samt täckta med öppna luckor kan under dagtid placeras på samma sätt som täckta under förutsättning att de är under uppsikt. Efter arbetsdagens slut ska locken stängas och låsas. Öppen container flyttas eller töms på brännbart material.

Avsteg

Om man kan visa att risk för brandspridning ej förekommer eller att avstånd enligt ovan kan minskas, får avsteg göras. Öppen container kan till exempel placeras intill obrännbar fasad såvida byggnaden i övrigt är utformad så att brandspridning via fönster, takfot, ventilationsintag eller dylikt inte kan ske.