



**RÄDDNINGSTJÄNSTEN  
SYDOST**

## **RÅD OCH ANVISNINGAR**

Fastställt datum  
2019-03-03

Reviderad datum  
2023-05-23

Dokumentägare  
Mattias Andersson

# **BRANDSKYDD I ANSLUTNING TILL UTESERVERINGAR**

*Dessa råd och anvisningar har som syfte att sammanställa och underlätta tolkning av lagstiftning och regelverk, samt även förtydliga Räddningstjänsten Sydosts syn på specifika områden. Lagstiftning är alltid styrande och åsidosätts inte av dessa råd och anvisningar.*



## Innehållsförteckning

<b>1. INLEDNING</b> .....	<b>3</b>
<b>2. AVGRÄNSNING</b> .....	<b>3</b>
<b>3. TILLGÄNGLIGHET PÅ GATOR</b> .....	<b>3</b>
<b>4. UTRYMNING</b> .....	<b>3</b>
4.1 Utrymning från restaurangen .....	3
4.2 Utrymning från uteserveringen.....	3
4.3 Utrymning från bostäder/kontor .....	4
4.3.1 Inga bostäder eller lokaler utryms via räddningstjänstens stegutrustning .....	4
4.3.2 Bostäder eller lokaler utryms via räddningstjänstens bärbara stege.....	4
4.3.3 Bostäder eller lokaler utryms via räddningstjänstens höjdfordon .....	4
<b>5. INSTALLATIONER I MARK</b> .....	<b>4</b>
<b>6. UPPVÄRMNING</b> .....	<b>5</b>
<b>7. INBYGGDA UTESERVERINGAR</b> .....	<b>5</b>

# Räddningstjänsten Sydosts riktlinjer gällande brandskydd i anslutning till uteserveringar

## 1. Inledning

Uteserveringar ger en trevlig stadsmiljö och bidrar till en levande stad. Den som planerar att driva en uteservering måste dock ha några saker i åtanke så uteserveringen inte hindrar oss på Räddningstjänsten Sydost att utföra vårt arbete med att rädda människor och byggnader vid en brand.

Genom dessa råd och anvisningar vill vi underlätta för innehavare av uteserveringar att bibehålla det planerade brandskyddet när de skapar trevliga uteserveringar. Innan du som verksamhetsinnehavare iordningställer en uteservering måste du kontakta olika inblandade parter för att få de tillstånd som krävs.

### Följande kontakter rekommenderas:

- Den avdelning på kommunen som medger tillstånd för uteserveringar, oftast Gatukontor eller motsvarande
- Markägare
- Fastighetsägaren till den byggnad där du bedriver din verksamhet
- Polisen
- Miljöförvaltningen
- Tillståndsenheten på kommunen, om alkohol ska serveras
- Räddningstjänsten Sydost, endast i de fall då ni kommer hantera brandfarlig vara

## 2. Avgränsning

Dokumentet syftar endast till att ge dig som verksamhetsinnehavare råd för hur du kan planera och bygga upp din uteservering utan att påverka brandskyddet i kringliggande fastigheter. För mer information angående utformning och övriga regler hänvisas i första hand till kommunen och Polisen.

## 3. Tillgänglighet på gator

Tillgängligheten för räddningsfordon ska vara säkerställd. En körbana på minst tre meter ska finnas tillgänglig på raksträckor. Eventuella uppställningsplatser för stegbil ska vara minst 5 meter breda och 12 meter långa. För kurvor mm hänvisas till Brandskyddshandboken (Brandteknik, Lunds tekniska högskola).

## 4. Utrymning

### 4.1 Utrymning från restaurangen

Om det börjar brinna inne i restaurangen får uteserveringen inte utgöra ett hinder för de utrymmande gästerna. Öppningen i uteserveringens inhägnad måste vara minst lika bred som dörren mellan restaurangen och uteserveringen. Stolar, bord eller andra saker får inte vara i vägen för de som ska passera uteserveringen vid en utrymning.

### 4.2 Utrymning från uteserveringen

Under förutsättning att maximalt 30 sittplatser finns på uteserveringen krävs endast en in- och utgång. Överstiger personantalet 30 ska det finnas minst två av varandra oberoende utrymningsvägar. Varje utrymningsväg ska vara minst 0.9 meter bred. Om personantalet överstiger 150 personer ska varje utrymningsväg vara minst 1,2 meter bred.

### **4.3 Utrymning från bostäder/kontor**

Om en uteservering placeras nära fasaden till en byggnad som har flera våningsplan måste vi på räddningstjänsten i de allra flesta fall kunna ställa upp våra stegar utan att de hindras av uteserveringen. En hel del byggnader i stadsmiljö är planerade för att utrymmas med hjälp av räddningstjänstens stegutrustning. Det kan exempelvis vara lägenheter eller mindre kontor som endast har tillgång till ett (1) trapphus. Kontrollera med fastighetsägare om det finns bostäder eller lokaler i byggnaden som ska utrymmas via fönster och räddningstjänstens stegutrustning.

#### **4.3.1 Inga bostäder eller lokaler utryms via räddningstjänstens stegutrustning**

I detta fall krävs ingen direkt tillgång till byggnaden via höjdfordon eller bärbar stege vilket innebär att uteserveringen kan utformas fritt med avseende på räddningstjänstens åtkomlighet.

#### **4.3.2 Bostäder eller lokaler utryms via räddningstjänstens bärbara stege**

För bostäder och lokaler där det krävs hjälp av räddningstjänsten för att utrymma, men där det ej är högre än 11 meter (oftast upp till fjärde våningen) till fönster/balkong, kan en bärbar stege nyttjas för utrymning.

I detta fall behöver vi på räddningstjänsten kunna ställa upp vår bärbara stege direkt mot fasaden vilket ställer krav på att bord, stolar och andra saker måste gå att flytta snabbt. Inredningen får alltså inte sitta fast i marken eller vara allt för tung. Det är vidare olämpligt att ha markiser eller andra takliknande konstruktioner över uteserveringen. Mindre parasoll som enkelt går att flytta kan dock finnas på uteserveringen.

#### **Om man ändå vill installera markiser ska följande uppfyllas:**

- De ska vara infällbara
- De ska fällas in vid stängning varje dag, dvs de får inte vara utfällda på natten osv när restaurangen är stängd
- Alternativt kan fasta uppställningsplatser för räddningstjänstens stegbil anordnas. Dessa ska i så fall anordnas av kommunens gatukontor. Uppställningsplatserna ska vara minst 5 meter breda och 12 meter långa, och i övrigt uppfylla vad som står i Brandskyddsboken (Brandteknik, Lunds tekniska högskola). I och med att korta avstånd kan förekomma mellan stegbil och fönster i dessa fall så skall även praktiskt prov utföras.
- Både markiser och stora parasoll ska vara av svårantändligt material

#### **4.3.3 Bostäder eller lokaler utryms via räddningstjänstens höjdfordon**

För bostäder och lokaler där det krävs hjälp av räddningstjänsten för att utrymma, och där det är högre än 11 meter (oftast fler än fyra våningar) till fönster/balkong, måste räddningstjänstens stegbil nyttjas.

I detta fall behöver vi på räddningstjänsten kunna ställa vårt höjdfordon i nära anslutning till fasaden. Uteserveringen får då maximalt sträcka sig nio meter ut från fasaden och utanför serveringen måste det finnas ett minst 5 meter brett och 12 meter långt utrymme som höjdfordonet kan ställas upp på.

## **5. Installationer i mark**

Vid våra insatser kan vi behöva använda oss av olika installationer som ligger under mark eller längs husets fasad. Detta kan exempelvis vara brandposter, rökluckor, elektriska kopplingskåp och avstängningsventiler för vatten och gas.

Det är viktigt att uteserveringen planeras på ett sådant sätt att dessa installationer inte blockeras eller döljs. Detta blir särskilt viktigt i de fall uteserveringen förses med golv.

## **6. Uppvärmning**

Om gasolvärmare ska användas på uteserveringen krävs det tillstånd om mer än 60 liter gas ska hanteras utomhus. Blankett för ansökan om tillstånd finns på [www.rtso.se](http://www.rtso.se). För mer information angående gasol i restaurangmiljö hänvisas till MSBs informationsblad "Gasol i restauranger" som finns att hämta på [www.msb.se](http://www.msb.se).

## **7. Inbyggda uteserveringar**

Om en inbyggd uteservering, så kallad vinter-uteservering, är helt inbyggd (dvs inga öppningar utöver dörrar) så räknas de som inomhus. Eftersom helt inbyggda uteserveringar påverkar gångavstånd, brandbelastning mm, måste brandskyddsdokumentation tas fram.